

DRAUFSICHT

Dimensions: 8.95, 0.40, 7.00, 0.40, 5.00, 0.40, 7.00, 0.40, 8.95

Labels:

- Zulauf Dachrinne PVC DN 100 vorh.
- vorhandene Leitung auf gegl. Regenrückhaltebecken aufbinden genaue Leitungstiefe unbekannt
- Fundamentanker
- Prallblech
- Gerinne Steinzeughalbschale DN 200
- Einstieg siehe Detail
- Lagerung für Fallschutz- und Rettungs-ausrüstung 40x40 cm Tiefbord 8/20 Frostschutz
- Auftritts-bereich 600 x 300 mm
- Richtung Schacht RW 6
- Sb 600 ← 16.6‰ → 18.10m-
- Gitterrostabdeckung
- Tauchwandgarnitur
- Kolkberauf DN 600
- HydroSide Abflussregler Typ Combi
- Schieber Grundablass DN 200
- Öffnung für Schiebergestänge vorsehen
- Gitterrostabdeckung
- Einstiegsöffnung 1,00m x 1,00m klappbar, arretierbar
- Einstieghilfe
- Edelstahlsicherheitssteigleiter nach DIN EN 14396
- Zulauf Schacht RW 3 Sb 500 ← 29.7‰ -60.25m-

Other labels: Fundamentanker, Prallblech, Gerinne Steinzeughalbschale DN 200, Einstieg siehe Detail, Lagerung für Fallschutz- und Rettungs-ausrüstung 40x40 cm Tiefbord 8/20 Frostschutz, Auftritts-bereich 600 x 300 mm, Richtung Schacht RW 6, Sb 600 ← 16.6‰ → 18.10m-, Gitterrostabdeckung, Tauchwandgarnitur, Kolkberauf DN 600, HydroSide Abflussregler Typ Combi, Schieber Grundablass DN 200, Öffnung für Schiebergestänge vorsehen, Gitterrostabdeckung, Einstiegsöffnung 1,00m x 1,00m klappbar, arretierbar, Einstieghilfe, Edelstahlsicherheitssteigleiter nach DIN EN 14396, Zulauf Schacht RW 3 Sb 500 ← 29.7‰ -60.25m-

Additional dimensions: 11.30, 0.40, 10.50, 0.25, 2.40, 0.25, 38.50, 39.30, 25.10, 0.40, 0.15

Vertical dimensions: 12.20, 13.00, 0.15, 0.40, 0.15

Technical drawing of a wastewater treatment tank (Sb 500) showing a cross-section and plan view.

Cross-section details:

- Top structure:** Geländer, Stahl-verzinkt, zweiläufig (Staircase, galvanized steel, double flight). Dimensions: 4.00 x 2 mm, H 1,00m.
- Walls:** 0,40 x 0,40 (Reinforcing bars).
- Bottom:** 0,40 x 0,40 (Reinforcing bars).
- Impact Plate:** Prallblech V4A-Stahl, 1,10 x 1,50 x 8 an Wand befestigen.
- Water Levels:**
 - Top left: 324,29
 - Top right: 324,59
 - Bottom left: 320,63
 - Bottom right: 320,53
- Flow Indicators:**
 - Wsp. Q_2 max = 322,88
 - Wsp. Maximalwert = 322,28
 - Wsp. Min. = 322,20
- Right Side Structure:**
 - Sb 500 = 29,7% - 60,25m
 - Zulauf Schacht RW 3
 - Saubereitsschicht
- Dimensions:**
 - Overall height: 4,70
 - Bottom section height: 3,40
 - Top section height: 1,30

Plan View details:

- Dimensions:**
 - Overall width: 12,20
 - Overall length: 5,90
 - Bottom section width: 0,40
 - Bottom section length: 0,10
- Labels:**
 - Saubereitsschicht

Technical drawing of a stainless steel staircase (Edelstahl) showing components like the foldable, adjustable entrance (Einstieg klappbar, arretierbar), stainless steel handrail (Edelstahlgeländer), stainless steel nosing (Außstiegschulmbügel), and stainless steel stringer (Edelstahlleiter). The drawing also indicates a width of LW 500.

Ausstiegsholmbügel
Bauteile verbinden
Edelstahlgeländer
Einsetzen

Druckfestigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklasse: XC4, XF3, XA1, WF

Nr.	Änderungen	geänd.	gez.	gepr.

IBB
BRAUNEL

INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN
Ralf Bräunel

Alle Straßberger Straße 78 08527 Plauen Tel (03741) 70 51-0 Fax(03741) 70 51 22
E-Mail: info@ibb-plauen.de

Verwaltungsgemeinschaft Grub am Forst Coburger Straße 23, 96271 Grub am Forst				
Vorhaben : <u>Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis</u>		Anlage Nr.: 2		
"Zeickhorn Süd-Ost II" in Grub am Forst -Erschließungsplanung-		Plan Nr.: 2.4		
Maßstab : 1 : 50		2025	Monat	Name
		entw.	November	Röseler
		gez.	November	Boddicker
Regenüberlaufbecken		gepr.	November	Bräunel
Vorhabenträger :		Aufgestellt:		
Datum	Unterschrift	28.11.2025 Datum		
		Unterschrift		